

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Parametry wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy

Lp.	Parametr	Jednostka	Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników
1.	Barwa	mg/l Pt	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
2.	Mętność	NTU	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
3.	Stężenie jonów wodoru (pH)	pH	6,5 – 9,5
4.	Przewodność elektryczna	μS/cm w 25°C	2500
5.	Zapach	-	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
6.	Smak	-	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
7.	Żelazo ogólne	μg/l	200
8.	Twardość ogólna	mval/l	1,2 - 10
9.	Liczba bakterii grupy coli	NPL/100ml	0
10.	Liczba bakterii Escherichia coli	NPL/100ml	0
11.	Liczba Enterokoki	Jtk/100 ml	0
12.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h	Jtk/100 ml	Bez nieprawidłowych zmian
13.	Azotyny	mg /l	0,1 w wodzie wprowadzanej do sieci
14.	Amonowy jon	mg/l	0,5
15.	Glin	μg/l	200
16.	Akrylamid	μg/l	0,10
17.	Antymon	μg/l	5
18.	Arsen	μg/l	10
19.	Azotany	mg/l	50
20.	Benzen	μg/l	1,0
21.	Benzo(a)piren	μg/l	0,010
22.	Bor	mg/l	1,0
23.	Bromiany	μg/l	10
24.	Chlorek winylu	μg/l	0,50
25.	Chrom ogólny	μg/l	50
26.	Cyjanki	μg/l	50
27.	1,2-dichloroetan	μg/l	3,0
28.	Epichlorohydryna	μg/l	0,10
29.	Fluorki	mg/l	1,5
30.	Kadm	μg/l	5
31.	Miedź	mg/l	2,0
32.	Nikiel	μg/l	20
33.	Ołów	μg/l	10
34.	Σ Pestycydów	μg/l	0,50
35.	Rtęć	μg/l	1
36.	Selen	μg/l	10
37.	Nikiel	μg/l	20

38.	Ołów	µg/l	10
39.	Σ Pestycydów	µg/l	0,50
40.	Rtęć	µg/l	1
41.	Selen	µg/l	10
42.	Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu	µg/l	10
43.	Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych	µg/l	0,10
44.	Trihalometany – ogółem (suma THM)	µg/l	100
45.	Chlorki	mg/l	250
46.	Mangan	µg/l	50
47.	Siarczany	mg/l	250
48.	Sód	mg/l	200
49.	Magnez	mg/l	125
50.	Azotany	mg/l	50
51.	Indeks nadmanganianowy	mg/l	5,0
52.	Chlor wolny	mg/l	0,3
53.	Chlor związany (chloraminy)	mg/l	0,5
54.	Aldryna	µg/l	0,030
55.	Dieldryna	µg/l	0,030
56.	Endryna	µg/l	0,10
57.	Izodryna	µg/l	0,10
58.	Heptachlor	µg/l	0,030
59.	Epoksyd heptachloru - suma	µg/l	0,030

PRZEWODNICTWA KADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk